

**DECLARATION OF PERFORMANCE/PROHLÁŠENÍ O VLASTNOSTECH/VYHLÁSENIE O PARAMETROCH (ČÍSLO:305/2011/EU)**

Datum vydání/Dátum vydania: 01.08.2013, Číslo dokumentu: F-KGSF-029, Číslo revize/Číslo revízie: 01, Datum revize/Dátum revízie: 05.12.2013

Popis:	Deskové radiátory/Panelové radiátory
Model:	Typ 21 PKP
Zamyšlené použití/ Zamyšľané použitie:	V otopných soustavách v budovách/ Tepelné sústavy v budovách
Výrobce/ Výrobca:	ELBA Basınçlı Döküm AŞ. Manisa Organize Sanayi Bölgesi, 50.Yıl Caddesi No:14 Manisa
Obchodní značka/Obchodná značka:	Concept
Systém posuzování stálosti vlastností/ Systém posudzovania a overovania nemennosti parametrov:	SYSTÉM 3: Všechny produkty jsou z různých výrobních míst ELBA, vyrobené podle stejných technických specifikací, za použití stejných výrobních metod a materiálů, splňující stejné požadavky kvality. SYSTÉM 3: Všetky produkty sú z rôznych výrobných miest ELBA, vyrobené podľa rovnakých technických špecifikácií, za použitia rovnakých výrobných metód a materiálov, spĺňajúce rovnaké požiadavky kvality.
Oznámený subjekt/ Notifikovaný subjekt:	HEATEST, s.r.o., číslo subjektu: 2693 (Test. číslo: 069/2015), Turkish Standards Institution (TSE) Oznámený subjekt 1783

Základní charakteristiky/ Základné charakteristiky			Vlastnosti			Harmonizovaná technická specifikace/ Harmonizovaná technická špecifikácia	
Reakce na oheň/ Reakcia na oheň			A1			EN 442-1 : 2014	
Uvolňování nebezpečných látek/ Uvoľňovanie nebezpečných látok			Není/ Nie je				
Povrchová teplota/ Povrchová teplota			Max. 120 °C				
Odolnost proti přetlaku/Odolonosť proti pretlaku			Test těsnosti/ Test tesnosti: 1300 kPa Test pevnosti v tlaku/ Test pevnosti v tlaku: 1690 kPa Max. provozní tlak/ Max. prevádzkový tlak: 1000 kPa				
menšími nárazy/ Odolnosť voči mechanickému poškodeniu menšími nárazmi			Žádná koroze po vystavení vlhkosti na dobu 100 h/ Bez korózie po 100 h vo vlhkom prostredí				
Test tepelných výkonů/ Test tepelných výkonov			Tepelný výkon charakteristická rovnice/ Tepelný výkon charakteristická rovnica				
Výšky/ Výšky	ΔT 50° C		ΔT 60° C		n	K _M	Φ
	Watt/m	Kcal/hm	Watt/m	Kcal/hm			
300	732	630	928	798	1,2993	4,54169	Φ=K _m .ΔT ⁿ
400	932	801	1181	1015	1,2985	5,79647	
500	1121	964	1420	1221	1,2978	6,99268	
600	1302	1119	1649	1418	1,297	8,14542	
700	1475	1269	1872	1610	1,306	8,91243	
800	1642	1412	2087	1795	1,3149	9,58187	
900	1803	1551	2296	1974	1,3239	10,15841	

Datum/ Dátum 2.5.2018

Podpis/ Podpis

ELBA BASINÇLI DÖKÜM SANAYİ A.Ş.