

PROHLÁŠENÍ O VLASTNOSTECH / DECLARATION OF PERFORMANCE

podle NAŘÍZENÍ EVROPSKÉHO PARLAMENTU A RADY (EU) č. 305/2011

Číslo: Number:	3000102
Výrobce: Manufacturer:	VIADRUS a.s. Bezručova 300 735 81 Bohumín Czech Republic
Výrobek: Product:	KALOR
Typové označení: Type of appliance:	KALOR 350/160
Zamýšlené použití: Intended use:	Veškerá otopná tělesa druhu KALOR jsou určena pro teplovodní soustavy ústředního vytápění se samotížným i nuceným oběhem otopné vody, s nejvyšší provozní teplotou menší než 115 °C a nejvyšším pracovním tlakem do 0,6 MPa. All heating bodies of KALOR line are designed for warm-water central heating systems with gravity and forced circulation of heating water with the highest operating temperature not exceeding 115 °C and highest operating overpressure of up to 0.6 MPa.

Systém posuzování stálosti vlastností: System of assessment and verification of constancy of performance:	Systém 3		
Harmonizovaná norma: Harmonized standard:	ČSN EN 442-1:1997/A1:2004		
Notifikovaná osoba: Notified Body:	Strojírenský zkušební ústav, s.p. Hudcova 424/56b 621 00 Brno Czech Republic	vydala: issued:	Protokol (určení typu výrobku na základě zkoušky typu) č. 30-12359 Report (determination of the product-type on the basis of type testing) 30-12359
Číslo: Number:	1015		

Výrobce na vlastní odpovědnost prohlašuje, že vlastnosti výše uvedených výrobků jsou ve shodě s vlastnostmi deklarovanými v následující tabulce:

The manufacturer under the sole responsibility declares that the performance of the products identified above is in the conformity with the performance declared in the following table:

Základní charakteristiky <i>Essential characteristics</i>	Vlastnost <i>Performance</i>	Harmonizované technické specifikace <i>Harmonized technical specification</i>
Reakce na oheň	Vyhověla normě	ČSN EN 442-1:1997/A1:2004
Uvolňování nebezpečných látek	Vyhověla normě	
Odolnost proti přetlaku	0,6 Mpa	
Teplota povrchu	do 110 °C	
Jmenovitý tepelný výkon	70 W ΔT = 50k	
Tepelný výkon za odlišných provozních podmínek	37 W ΔT = 30k	
	87,9 W ΔT = 60k	
Trvanlivost	Vyhověla normě	

Datum a místo vydání / Date and place of issue:

19. 6. 2014 Bohumín

Jméno a funkce / Name and function:

Ing. Roman Sikora, MBA
generální ředitel / director general

Podpis:
Signature:

PROHLÁŠENÍ O VLASTNOSTECH / DECLARATION OF PERFORMANCE

podle NAŘÍZENÍ EVROPSKÉHO PARLAMENTU A RADY (EU) č. 305/2011

Číslo: Number:	3000202
Výrobce: Manufacturer:	VIADRUS a.s. Bezručova 300 735 81 Bohumín Czech Republic
Výrobek: Product:	KALOR
Typové označení: Type of appliance:	KALOR 500/70
Zamýšlené použití: Intended use:	Veškerá otopná tělesa druhu KALOR jsou určena pro teplovodní soustavy ústředního vytápění se samotížným i nuceným oběhem otopné vody, s nejvyšší provozní teplotou menší než 115 °C a nejvyšším pracovním přetlakem do 0,6 MPa. All heating bodies of KALOR line are designed for warm-water central heating systems with gravity and forced circulation of heating water with the highest operating temperature not exceeding 115 °C and highest operating overpressure of up to 0.6 MPa.

Systém posuzování stálosti vlastností: System of assessment and verification of constancy of performance:	Systém 3
--	----------

Harmonizovaná norma: Harmonized standard:	ČSN EN 442-1:1997/A1:2004
--	---------------------------

Notifikovaná osoba: Notified Body:	Strojírenský zkušební ústav, s.p. Hudcova 424/56b 621 00 Brno Czech Republic	vydala: issued:	Protokol (určení typu výrobku na základě zkoušky typu) č. 30-12359 Report (determination of the product-type on the basis of type testing) 30-12359
Číslo: Number:	1015		

Výrobce na vlastní odpovědnost prohlašuje, že vlastnosti výše uvedených výrobků jsou ve shodě s vlastnostmi deklarovanými v následující tabulce:

The manufacturer under the sole responsibility declares that the performance of the products identified above is in the conformity with the performance declared in the following table:

Základní charakteristiky Essential characteristics	Vlastnost Performance	Harmonizované technické specifikace Harmonized technical specification
Reakce na oheň	Vyhověla normě	ČSN EN 442-1:1997/A1:2004
Uvolňování nebezpečných látek	Vyhověla normě	
Odolnost proti přetlaku	0,6 Mpa	
Teplota povrchu	do 110 °C	
Jmenovitý tepelný výkon	53 W $\Delta T = 50k$	
Tepelný výkon za odlišných provozních podmínek	28,1 W $\Delta T = 30k$ 66,4 W $\Delta T = 60k$	
Trvanlivost	Vyhověla normě	

Datum a místo vydání / Date and place of issue:

19. 6. 2014 Bohumín

Jméno a funkce / Name and function:

Ing. Roman Sikora, MBA
generální ředitel / director general

Podpis:
Signature:

PROHLÁŠENÍ O VLASTNOSTECH / DECLARATION OF PERFORMANCE

podle NAŘÍZENÍ EVROPSKÉHO PARLAMENTU A RADY (EU) č. 305/2011

Číslo: Number:	3000302
Výrobce: Manufacturer:	VIADRUS a.s. Bezručova 300 735 81 Bohumín Czech Republic
Výrobek: Product:	KALOR
Typové označení: Type of appliance:	KALOR 500/110
Zamýšlené použití: Intended use:	Veškerá otopná tělesa druhu KALOR jsou určena pro teplovodní soustavy ústředního vytápění se samotížným i nuceným oběhem otopné vody, s nejvyšší provozní teplotou menší než 115 °C a nejvyšším pracovním přetlakem do 0,6 MPa. All heating bodies of KALOR line are designed for warm-water central heating systems with gravity and forced circulation of heating water with the highest operating temperature not exceeding 115 °C and highest operating overpressure of up to 0.6 MPa.

Systém posuzování stálosti vlastností: System of assessment and verification of constancy of performance:	Systém 3		
Harmonizovaná norma: Harmonized standard:	ČSN EN 442-1:1997/A1:2004		
Notifikovaná osoba: Notified Body:	Strojírenský zkušební ústav, s.p. Hudcova 424/56b 621 00 Brno Czech Republic	vydala: issued:	Protokol (určení typu výrobku na základě zkoušky typu) č. 30-12359 Report (determination of the product-type on the basis of type testing) 30-12359
Číslo: Number:	1015		

Výrobce na vlastní odpovědnost prohlašuje, že vlastnosti výše uvedených výrobků jsou ve shodě s vlastnostmi deklarovanými v následující tabulce:

The manufacturer under the sole responsibility declares that the performance of the products identified above is in the conformity with the performance declared in the following table:

Základní charakteristiky <i>Essential characteristics</i>	Vlastnost <i>Performance</i>		Harmonizované technické specifikace <i>Harmonized technical specification</i>
Reakce na oheň	Vyhověla normě		ČSN EN 442-1:1997/A1:2004
Uvolňování nebezpečných látek	Vyhověla normě		
Odolnost proti přetlaku	0,6 Mpa		
Teplota povrchu	do 110 °C		
Jmenovitý tepelný výkon	73 W	ΔT = 50k	
Tepelný výkon za odlišných provozních podmínek	38,5 W	ΔT = 30k	
	91,7 W	ΔT = 60k	
Trvanlivost	Vyhověla normě		

Datum a místo vydání / Date and place of issue:

19. 6. 2014 Bohumín

Jméno a funkce / Name and function:

Ing. Roman Sikora, MBA
generální ředitel / director general

Podpis:
Signature:

PROHLÁŠENÍ O VLASTNOSTECH / DECLARATION OF PERFORMANCE

podle NAŘÍZENÍ EVROPSKÉHO PARLAMENTU A RADY (EU) č. 305/2011

Číslo:
Number: 3000402

Výrobce:
Manufacturer: VIADRUS a.s.
Bezručova 300
735 81 Bohumín
Czech Republic

Výrobek:
Product: KALOR

Typové označení:
Type of appliance: KALOR 500/160

Zamýšlené použití:
Intended use: Veškerá otopná tělesa druhu KALOR jsou určena pro teplovodní soustavy ústředního vytápění se samotížným i nuceným oběhem otopné vody, s nejvyšší provozní teplotou menší než 115 °C a nejvyšším pracovním tlakem do 0,6 MPa.

Intended use: All heating bodies of KALOR line are designed for warm-water central heating systems with gravity and forced circulation of heating water with the highest operating temperature not exceeding 115 °C and highest operating overpressure of up to 0.6 MPa.

Systém posuzování stálosti vlastností:
System of assessment and verification of constancy of performance: Systém 3

Harmonizovaná norma:
Harmonized standard: ČSN EN 442-1:1997/A1:2004

Notifikovaná osoba:
Notified Body: Strojírenský zkušební ústav, s.p.
Hudcova 424/56b
Číslo: 1015 621 00 Brno
Number: Czech Republic
vydala:
issued: Protokol (určení typu výrobku na základě zkoušky typu) č. 30-12359
Report (determination of the product-type on the basis of type testing) 30-12359

Výrobce na vlastní odpovědnost prohlašuje, že vlastnosti výše uvedených výrobků jsou ve shodě s vlastnostmi deklarovanými v následující tabulce:

The manufacturer under the sole responsibility declares that the performance of the products identified above is in the conformity with the performance declared in the following table:

Základní charakteristiky Essential characteristics	Vlastnost Performance	Harmonizované technické specifikace Harmonized technical specification
Reakce na oheň	Vyhověla normě	ČSN EN 442-1:1997/A1:2004
Uvolňování nebezpečných látek	Vyhověla normě	
Odolnost proti přetlaku	0,6 Mpa	
Teplota povrchu	do 110 °C	
Jmenovitý tepelný výkon	94 W $\Delta T = 50k$	
Tepelný výkon za odlišných provozních podmínek	49,6 W $\Delta T = 30k$ 118,1 W $\Delta T = 60k$	
Trvanlivost	Vyhověla normě	

Datum a místo vydání / Date and place of issue:

19. 6. 2014 Bohumín

Jméno a funkce / Name and function:

Ing. Roman Sikora, MBA
generální ředitel / director general

Podpis:
Signature:

PROHLÁŠENÍ O VLASTNOSTECH / DECLARATION OF PERFORMANCE

podle NAŘÍZENÍ EVROPSKÉHO PARLAMENTU A RADY (EU) č. 305/2011

Číslo:
Number: 3000502

Výrobce:
Manufacturer: VIADRUS a.s.
Bezručova 300
735 81 Bohumín
Czech Republic

Výrobek:
Product: KALOR

Typové označení:
Type of appliance: KALOR 500/220

Zamýšlené použití:
Intended use: Veškerá otopná tělesa druhu KALOR jsou určena pro teplovodní soustavy ústředního vytápění se samotížným i nuceným oběhem otopné vody, s nejvyšší provozní teplotou menší než 115 °C a nejvyšším pracovním tlakem do 0,6 MPa.

Intended use: All heating bodies of KALOR line are designed for warm-water central heating systems with gravity and forced circulation of heating water with the highest operating temperature not exceeding 115 °C and highest operating overpressure of up to 0.6 MPa.

Systém posuzování stálosti vlastností:
System of assessment and verification of constancy of performance: Systém 3

Harmonizovaná norma:
Harmonized standard: ČSN EN 442-1:1997/A1:2004

Notifikovaná osoba:
Notified Body: Strojírenský zkušební ústav, s.p.
Hudcova 424/56b
Číslo: 1015 621 00 Brno
Number: Czech Republic

vydala:
issued: Protokol (určení typu výrobku na základě zkoušky typu) č. 30-12359
Report (determination of the product-type on the basis of type testing) 30-12359

Výrobce na vlastní odpovědnost prohlašuje, že vlastnosti výše uvedených výrobků jsou ve shodě s vlastnostmi deklarovanými v následující tabulce:

The manufacturer under the sole responsibility declares that the performance of the products identified above is in the conformity with the performance declared in the following table:

Základní charakteristiky Essential characteristics	Vlastnost Performance	Harmonizované technické specifikace Harmonized technical specification
Reakce na oheň	Vyhověla normě	ČSN EN 442-1:1997/A1:2004
Uvolňování nebezpečných látek	Vyhověla normě	
Odolnost proti přetlaku	0,6 Mpa	
Teplota povrchu	do 110 °C	
Jmenovitý tepelný výkon	120 W $\Delta T = 50k$	
Tepelný výkon za odlišných provozních podmínek	62,2 W $\Delta T = 30k$ 151,7 W $\Delta T = 60k$	
Trvanlivost	Vyhověla normě	

Datum a místo vydání / Date and place of issue:

19. 6. 2014 Bohumín

Jméno a funkce / Name and function:

Ing. Roman Sikora, MBA
generální ředitel / director general

Podpis:
Signature:

PROHLÁŠENÍ O VLASTNOSTECH / DECLARATION OF PERFORMANCE

podle NAŘÍZENÍ EVROPSKÉHO PARLAMENTU A RADY (EU) č. 305/2011

Číslo: Number:	3000602
Výrobce: Manufacturer:	VIADRUS a.s. Bezručova 300 735 81 Bohumín Czech Republic
Výrobek: Product:	KALOR
Typové označení: Type of appliance:	KALOR 600/160
Zamýšlené použití: Intended use:	Veškerá otopná tělesa druhu KALOR jsou určena pro teplovodní soustavy ústředního vytápění se samotížným i nuceným oběhem otopné vody, s nejvyšší provozní teplotou menší než 115 °C a nejvyšším pracovním přetlakem do 0,6 MPa. All heating bodies of KALOR line are designed for warm-water central heating systems with gravity and forced circulation of heating water with the highest operating temperature not exceeding 115 °C and highest operating overpressure of up to 0.6 MPa.

Systém posuzování stálosti vlastností: System of assessment and verification of constancy of performance:	Systém 3
--	----------

Harmonizovaná norma: Harmonized standard:	ČSN EN 442-1:1997/A1:2004
--	---------------------------

Notifikovaná osoba: Notified Body:	Strojírenský zkušební ústav, s.p. Hudcova 424/56b 621 00 Brno Czech Republic	vydala: issued:	Protokol (určení typu výrobku na základě zkoušky typu) č. 30-12359 Report (determination of the product-type on the basis of type testing) 30-12359
Číslo: Number:	1015		

Výrobce na vlastní odpovědnost prohlašuje, že vlastnosti výše uvedených výrobků jsou ve shodě s vlastnostmi deklarovanými v následující tabulce:

The manufacturer under the sole responsibility declares that the performance of the products identified above is in the conformity with the performance declared in the following table:

Základní charakteristiky Essential characteristics	Vlastnost Performance	Harmonizované technické specifikace Harmonized technical specification
Reakce na oheň	Vyhověla normě	ČSN EN 442-1:1997/A1:2004
Uvolňování nebezpečných látek	Vyhověla normě	
Odolnost proti přetlaku	0,6 Mpa	
Teplota povrchu	do 110 °C	
Jmenovitý tepelný výkon	110 W $\Delta T = 50k$	
Tepelný výkon za odlišných provozních podmínek	57,5 W $\Delta T = 30k$ 138,7 W $\Delta T = 60k$	
Trvanlivost	Vyhověla normě	

Datum a místo vydání / Date and place of issue:

19. 6. 2014 Bohumín

Jméno a funkce / Name and function:

Ing. Roman Sikora, MBA
generální ředitel / director general

Podpis:
Signature:

C. Pol

PROHLÁŠENÍ O VLASTNOSTECH / DECLARATION OF PERFORMANCE

podle NAŘÍZENÍ EVROPSKÉHO PARLAMENTU A RADY (EU) č. 305/2011

Číslo:
Number: 3000702

Výrobce:
Manufacturer: VIADRUS a.s.
Bezručova 300
735 81 Bohumín
Czech Republic

Výrobek:
Product: KALOR

Typové označení:
Type of appliance: KALOR 900/70

Zamýšlené použití:
Intended use: Veškerá otopná tělesa druhu KALOR jsou určena pro teplovodní soustavy ústředního vytápění se samotížným i nuceným oběhem otopné vody, s nejvyšší provozní teplotou menší než 115 °C a nejvyšším pracovním tlakem do 0,6 MPa.

Intended use: All heating bodies of KALOR line are designed for warm-water central heating systems with gravity and forced circulation of heating water with the highest operating temperature not exceeding 115 °C and highest operating overpressure of up to 0.6 MPa.

Systém posuzování stálosti vlastností:
System of assessment and verification of constancy of performance: Systém 3

Harmonizovaná norma:
Harmonized standard: ČSN EN 442-1:1997/A1:2004

Notifikovaná osoba:
Notified Body: Strojírenský zkušební ústav, s.p.
Hudcova 424/56b
Číslo: 1015 621 00 Brno
Number: Czech Republic
vydala:
issued: Protokol (určení typu výrobku na základě zkoušky typu) č. 30-12359
Report (determination of the product-type on the basis of type testing) 30-12359

Výrobce na vlastní odpovědnost prohlašuje, že vlastnosti výše uvedených výrobků jsou ve shodě s vlastnostmi deklarovanými v následující tabulce:

The manufacturer under the sole responsibility declares that the performance of the products identified above is in the conformity with the performance declared in the following table:

Základní charakteristiky Essential characteristics	Vlastnost Performance	Harmonizované technické specifikace Harmonized technical specification
Reakce na oheň	Vyhověla normě	ČSN EN 442-1:1997/A1:2004
Uvolňování nebezpečných látek	Vyhověla normě	
Odolnost proti přetlaku	0,6 Mpa	
Teplota povrchu	do 110 °C	
Jmenovitý tepelný výkon	89 W $\Delta T = 50K$	
Tepelný výkon za odlišných provozních podmínek	46,3 W $\Delta T = 30K$ 112,4 W $\Delta T = 60K$	
Trvanlivost	Vyhověla normě	

Datum a místo vydání / Date and place of issue:

19. 6. 2014 Bohumín

Jméno a funkce / Name and function:

Ing. Roman Sikora, MBA
generální ředitel / director general

Podpis:
Signature:

PROHLÁŠENÍ O VLASTNOSTECH / DECLARATION OF PERFORMANCE

podle NAŘÍZENÍ EVROPSKÉHO PARLAMENTU A RADY (EU) č. 305/2011

Číslo: Number:	3000802
Výrobce: Manufacturer:	VIADRUS a.s. Bezručova 300 735 81 Bohumín Czech Republic
Výrobek: Product:	KALOR
Typové označení: Type of appliance:	KALOR 900/160
Zamýšlené použití: Intended use:	Veškerá otopná tělesa druhu KALOR jsou určena pro teplovodní soustavy ústředního vytápění se samotížným i nuceným oběhem otopné vody, s nejvyšší provozní teplotou menší než 115 °C a nejvyšším pracovním přetlakem do 0,6 MPa. All heating bodies of KALOR line are designed for warm-water central heating systems with gravity and forced circulation of heating water with the highest operating temperature not exceeding 115 °C and highest operating overpressure of up to 0.6 MPa.

Systém posuzování stálosti vlastností: System of assessment and verification of constancy of performance:	Systém 3
--	----------

Harmonizovaná norma: Harmonized standard:	ČSN EN 442-1:1997/A1:2004
--	---------------------------

Notifikovaná osoba: Notified Body:	Strojírenský zkušební ústav, s.p. Hudcova 424/56b 621 00 Brno Czech Republic	vydala: issued:	Protokol (určení typu výrobku na základě zkoušky typu) č. 30-12359 Report (determination of the product-type on the basis of type testing) 30-12359
Číslo: Number:	1015		

Výrobce na vlastní odpovědnost prohlašuje, že vlastnosti výše uvedených výrobků jsou ve shodě s vlastnostmi deklarovanými v následující tabulce:

The manufacturer under the sole responsibility declares that the performance of the products identified above is in the conformity with the performance declared in the following table:

Základní charakteristiky <i>Essential characteristics</i>	Vlastnost <i>Performance</i>		Harmonizované technické specifikace <i>Harmonized technical specification</i>
Reakce na oheň	Vyhověla normě		ČSN EN 442-1:1997/A1:2004
Uvolňování nebezpečných látek	Vyhověla normě		
Odolnost proti přetlaku	0,6 Mpa		
Teplota povrchu	do 110 °C		
Jmenovitý tepelný výkon	152 W	ΔT = 50k	
Tepelný výkon za odlišných provozních podmínek	77,8 W	ΔT = 30k	
	193 W	ΔT = 60k	
Trvanlivost	Vyhověla normě		

Datum a místo vydání / Date and place of issue:

19. 6. 2014 Bohumín

Jméno a funkce / Name and function:

Ing. Roman Sikora, MBA
generální ředitel / director general

Podpis:
Signature: