



Váš dopis zn.
Ze dne: 3.12.2019
Číslo jednací: ZU/39374/2019
Číslo spisu: S-ZU/39374/2019
Spisový znak: 4.0.3.

Vyřizuje.: Ing. Dagmar Pecáková
Tel.: 543 423 361
Mobil: 734 185 035
E-mail: dagmar.pecakova@zuova.cz

Datum: 13.1.2020

Zdravotní ústav se sídlem v Ostravě
Partyzánské náměstí 2633/7
Moravská Ostrava, 702 00 Ostrava
Centrum hygienických laboratoří

S.V.I.S. Trade a.s.

Liptál 291

756 31 Liptál

VÝSLEDNÉ ZHODNOCENÍ PŘEDMĚTŮ PŘICHÁZEJÍCÍCH DO PŘÍMÉHO STYKU

S PITNOU VODOU

V souladu s § 5 zákona č. 258/2000 Sb., ve znění pozdějších předpisů, o ochraně veřejného zdraví, jste požádali o posouzení zdravotní nezávadnosti výrobku: **Pozinkované fitinky z temperované litiny, výrobce S.V.I.S. Trade a.s., Liptál 291, 756 31 Liptál, Česká republika**

Materiál přicházející do styku s vodou je temperovaná litina s černým lomem GJMB-300-6, zinkový povlak od výrobce **S.V.I.S. Trade a.s., Liptál 291, 756 31 Liptál, Česká republika.**

Vzorek byl podroben výluhovým testům dle vyhlášky MZ č. 409/2005 Sb. ve znění pozdějších předpisů o hygienických požadavcích na výrobky přicházející do přímého styku s vodou a na úpravu vody, příloha č. 1.

Předmětné pozinkované fitinky z temperované litiny je nutno, dle § 2 r) této vyhlášky, považovat za výrobky určené ke krátkodobému styku s vodou.

Hodnocení výše uvedených svěrných fitinek bylo provedeno podle vyhlášky MZ č. 409/2005 Sb. ve znění pozdějších předpisů, o hygienických požadavcích na výrobky přicházející do přímého styku s vodou a na úpravu vody a podle vyhlášky MZ č. 252/2004 Sb. ve znění pozdějších předpisů, kterou se stanoví hygienické požadavky na pitnou a teplou vodu a četnost a rozsah kontroly pitné vody.

V předloženém vzorku bylo provedeno testování materiálu v přímém styku s vodou, byly stanoveny fyzikální, chemické a organoleptické ukazatele v závislosti na charakteru, jeho materiálovém složení a účelu použití. Výsledky jsou uvedeny v protokolu č. 74538/2019

Předložená dokumentace:

- Přihláška vzorku s názvem výrobku a výrobcem
- Vzorky k výluhovým testům
- Materiálové listy

Na základě zhodnocení výsledků výluhových testů vycházejících z požadavků vyhlášky lze konstatovat, že výrobek **Pozinkované fitinky z temperované litiny**, výrobce **S.V.I.S. Trade a.s., Liptál 291, 756 31 Liptál, Česká republika**

splňuje

požadavky na výrobky pro přímý krátkodobý styk s pitnou vodou dle Vyhlášky MZ č. 409/2005 Sb. ve znění pozdějších předpisů, o hygienických požadavcích na výrobky přicházející do přímého styku s vodou a na úpravu vody.

Zdravotní ústav se sídlem v Ostravě
Centrum hygienických laboratoří
Gorkého 6, 602 00 Brno

Ing. Dagmar Pecáková

zástupce vedoucí Oddělení anorganických analýz

Upozornění:

Upozorňujeme, že naše vyjádření se vztahuje pouze na předložené vzorky **Pozinkované fitinky z temperované litiny** a závěry vyvozené z tohoto šetření je možno uplatnit u ostatních výrobků téhož druhu pouze tehdy, pokud svým složením a vlastnostmi zcela odpovídají námi vyšetřovaným vzorkům.

Přílohy:

1. Akreditovaný protokol č. 73568/2019 vydaný Zdravotním ústavem se sídlem v Ostravě, pracoviště Brno, Gorkého 6, ze dne 13.1.2020

Rozdělovník: 1x adresát, 1x ZÚ