

Prohlášení o shodě – STAP DN 65-100

My, Tour & Andersson AB, SE 524 80 Ljung, Švédsko, prohlašujeme s plnou zodpovědností, že naše produkty STAP, regulátory tlakové difference, kterých se toto prohlášení týká, jsou v souladu s níže uvedenými standardy a normami.

- Naš katalogový list 6-5-11 STAP ANSI 2008.05
- Evropská směrnice pro tlakové zařízení 97/23/EC z 29. května 1997.
- Těleso armatury je vyrobeno z materiálu EN-GJL-250 dle EN 1561 (v souladu s ISO 185 třída 250, pevnostní třída H215).
- Kuželka a mechanismus pohonu jsou vyrobeny z Ametalu C[®] (CuZn33Pb2Si-C dle EN 1982, slitina mědi dle BS 5154 slitina B).
- Tlakové zkoušky armatury splňují požadavky normy EN 12266-1 (v souladu s ISO 5208).
- Naš systém jakosti výroby je certifikován dle ISO 9001:2000, ISO 14001:2004 a OHSAS 18001:2007 institutem SP Technical Research Institute of Sweden. Certifikát číslo 2125 a 2125 M a 2125 O.
- Naše prohlášení je v souladu s modulem H Evropské směrnice pro tlakové zařízení (PED) 97/23/EC. Potvrzeno akreditovaným certifikačním ústavem INSPECTA Sweden AB (dříve DNV), č. 0409. Certifikát č. PPC 22513

TOUR & ANDERSSON AB
Oddělení kvality



Ann-Kathrin Espelin
Manažer pro kvalitu a životní prostředí



we knowhow

Tour & Andersson AB
SE-524 80 Ljung, Švédsko.
www.tourandersson.com
Registrační číslo korporace 556033-6256 člen
Indoor Climate business korporace IMI plc.

