

Prohlášení o shodě – STAF SG DN 20-50

My, Tour & Andersson AB, SE 524 80 Ljung, Švédsko, prohlašujeme s plnou zodpovědností, že naše produkty STAF SG, vyvažovací ventily, kterých se toto prohlášení týká, jsou v souladu s níže uvedenými standardy a normami.

- Náš katalogový list 5-5-15 STAF-SG 2008.04.
- Evropská směrnice pro tlakové zařízení 97/23/EC z 29. května 1997.
- Těleso ventilu je vyrobeno z materiálu EN-GJS-400-15 dle EN 1563 (v souladu s ISO 1083 třída 400-15).
- Kuželka a mechanismus kuželky je vyroben z Ametalu C[®] (CuZn33Pb2Si-C dle EN 1982, slitina mědi dle BS 5154 slitina B).
- Tlakové zkoušky armatury splňují požadavky normy EN 12266-1 (v souladu s ISO 5208).
- Náš systém jakosti výroby je certifikován dle ISO 9001:2000, ISO 14001:2004 a OHSAS 18001:2007 institutem SP Technical Research Institute of Sweden. Certifikát číslo 2125 a 2125 M a 2125 O.
- Naše prohlášení je v souladu s modulem H Evropské směrnice pro tlakové zařízení (PED) 97/23/EC. Potvrzeno akreditovaným certifikačním ústavem INSPECTA Sweden AB (dříve DNV), č. 0409. Certifikát č. PPC 22513.

TOUR & ANDERSSON AB
Oddělení kvality



Ann-Kathrin Espelin
Manažer pro kvalitu a životní prostředí



we knowhow

Tour & Andersson AB
SE-524 80 Ljung, Švédsko.
www.tourandersson.com
Registrační číslo korporace 556033-6256 člen
Indoor Climate business korporace IMI plc.

