

Výrobce
Flamco BV

Amersfoortseweg 9, 3750 GM Bunschoten, Nizozemsko

Popis výrobku
Pojistné ventily
Typ výrobku

Prescor ½", ¾", 1", 1 ¼"	Nastavený tlak: Nastavený tlak:	1,0-5,0 bar
Prescor Solar ½", ¾", 1"	Nastavený tlak: Nastavený tlak:	3,0-10,0 bar
Prescomano ½", ¾"	Nastavený tlak: Nastavený tlak:	2,5-3,0 bar
Prescor B ½", ¾", 1"	Nastavený tlak: Nastavený tlak:	6,0-10,0 bar

Toto prohlášení o shodě se vydává na výhradní odpovědnost výrobce.

Výše uvedený předmět prohlášení je v souladu s příslušnými harmonizovanými právními předpisy Unie:

směrnice EU o tlakových zařízeních:

2014/68/EU, směrnice Evropského parlamentu a Rady ze dne 15. května 2014

Shoda výše uvedeného výrobku s ustanoveními použitých směrnic je doložena shodou s následujícími normami/předpisy:

EN 12516-3

Použitý postup posuzování shody	
Moduly posuzování shody podle kategorie IV	B + D
Údaje o bezpečnostním ventilu, výrobní č., typ a provozní limity	podle štítku
Médium	Voda
Skupina kapalin podle článku 13	2
Č. certifikátu, modul D, Osvědčení o kvalitě výrobního procesu	0038/PED/RQA664420
Č. certifikátu, modul B, EU přezkoumání typu - výrobní typ	PED/B/8037503
Oznámený orgán	Lloyd's Register Verification Ltd. Fenchurch Street, London EC3M 4BS, U.K.
Vyznačené identifikační číslo na tělesu	CE 0038 * 0343 bylo nahrazeno 0038

V Bunschotenu dne 19. 7. 2016

Podepsáno jménem:
FLAMCO BV

M. van de Veen
generální ředitel