

Prohlášení o shodě
podle § 13 zákona č.22/1997Sb. a v platném znění pozdějších předpisů

Distributor:

Název firmy: AVK VOD-KA a.s.

Adresa: Labská 233/11, 412 01 Litoměřice

IČO: 273 43 367

Prohlašuje na svou výlučnou odpovědnost, že výrobek:

Přípojková šoupátka obj. č. 5.1, 5.8, 5.10, 5.11, 5.12, 5.13, 5.14, 5.15, 5.30, 5.31, 5.40

Počet variant: DN 25 až 50

Výrobce:

Název firmy: AVK International A/S, Dánsko

Popis a určení výrobku:

Šoupátko sestává z tělesa (tvárná litina), krytu, včetně (nerezová ocel) a pogumovaného klínu. Je určeno pro běžnou vodárenskou výstavbu. Použití: pitná a neagresivní odpadní voda.

Provozní teplota: max. 70 °C

Tlakový stupeň: PN 25/16/10

VÝROBEK JE URČEN PRO ROZVOD PITNÉ A NEAGRESIVNÍ ODPADNÍ VODY

Splňuje:

základní požadavky nařízení vlády č.163/2002Sb., ve znění pozdějších předpisů a je za podmínek obvyklého anebo výše určeného použití bezpečný, a přijali jsme opatření, kterými zabezpečujeme shodu všech výrobků uváděných na trh s technickou dokumentací a se základními požadavky.

Při posuzování shody bylo postupováno dle § 5 nařízení vlády č. 163/2002 Sb., ve znění pozdějších předpisů.

K posouzení shody byly použity harmonizované české technické normy:

- ČSN EN 1074-1:2001 - Armatury pro zásobování vodou. Část 1: Všeobecné požadavky
- ČSN EN 1074-2:2001 – Armatury pro zásobování vodou. Část 2: Uzavírací armatury
- ČSN 13 3060-2:1978 - Armatury průmyslové. Technické dodací předpisy. Prověřování armatur
- ČSN 13 3060-4:1993 - Armatury průmyslové. Technické předpisy. Dokumentace armatur
- ČSN EN 1563:1999 – Slévárenství - Litiny s kuličkovým grafitem
- ČSN EN 1561:1999 – Slévárenství - Litiny s lupínkovým grafitem
- ČSN EN 19:2003 – Průmyslové armatury - Značení kovových armatur
- ČSN 13 3005-1:1994 – Průmyslové armatury. Značení. Část 1: Všeobecné technické požadavky

Autorizovaná osoba podílející se na posouzení shody:

Zdravotní ústav se sídlem v Brně, Gorkého 6, 602 00 Brno, RNDr.B.Pokorný,CSc, vydal kladný posudek pro materiály korozivzdorná ocel 1.4104, práškový epoxidový nátěr Corro-Coat Funksjonell epoxy pulverlakk, EP A 101113, mosaz CZ 132, Bs 2872/2874 a pryžová směs EPDM EDK – 70 , které se používají k výrobě vodárenských armatur firmy AVK International A/S pro pitnou vodu dle vyhlášky MZd č. 409/2005 Sb..

Certifikát DVGW Josef-Wirmer-Strasse 1-3 D-53123 Bonn, SRN; č.NW-6203BN0115 z 28.2.2018

Certifikát ÖVGW Schuberting 14, A-1010, Wien, Austria; č.W 1.418 z 23.3.2018

Certifikát SVGW Grutlistrasse 44, CH- 8027 Zurich, Switzerland; č.0301-4606 z 11.6.2018

Certifikát SVGW Grutlistrasse 44, CH- 8027 Zurich, Switzerland; č.0301-4608 z 18.6.2018

Certifikát KIWA Campus Grasvik 1 , 371 75 Karlskrona, Sweden; č.1350 z 5.7.2018

Certifikát KIWA Campus Grasvik 1 , 371 75 Karlskrona, Sweden; č.1351 z 5.7.2018

Certifikát SINTEF Byggforsk, Postboks 124 Blindern – 0314 Oslo, Norway; č.0322 z 1.7.2015



V Litoměřicích dne 24.7. 2018

Ing. Petr Kužela
Ředitel společnosti