



Prohlášení o shodě

Název vydavatele:

ENBRA, a.s.

Adresa vydavatele:

Durďákova 5, 613 00 Brno, Česká republika

IČ:

44015844

DIČ :

CZ44015844

Předmět prohlášení:

vícevtokový lopatkový vodoměr, suchoběžný,
s řadovým kombinovaným počítadlem GIOANOLA
pro měření teplé vody a s možností vybavení
impulsním vysílačem
IARC / OARC – bez impulsního vysílače
IALC / OALC - s impulsním vysílačem typu reed

Typy :

Výrobce:

G. GIOANOLA S.r.l.
Strada Alessandria 50,
14049 Nizza Monferrato, Itálie

ES certifikáty přezkoušení typu:

No. CH-MI001-11051-00

trvalý průtok Q3:

1,6 25,0

teplotní třída:

T70, T90

dimenze:

DN 15 ... DN 50

určení:

měření, zaznamenávání a indikace protečeného objemu teplé vody - v obytných a obchodních
prostorách a v lehkém průmyslu s možností impulsního výstupu pro dálkové odečty

**Výše popsaný předmět prohlášení je podle dále uvedených podpůrných dokumentů ve shodě
s požadavky**

zákona č. 22/1997 Sb., o technických požadavcích na výrobky v platném znění a nařízení vlády
č. 464/2005 Sb., které implementuje Směrnici Evropského parlamentu a Rady č. 2004/22/ES
stanovující technické požadavky na měřidla (modul B a D).

Tímto prohlášením potvrzujeme, že podle podpůrných dokumentů:

- Prohlášení o shodě výše uvedeného výrobce, f. G.Gioanola z 23/02/2012
- Technická norma ČSN EN 14154-1 až 3 – Vodoměry
- ES certifikát typu č. CH-MI001-11051-00 vydaný notifikovanou osobou č. 1259 Certificate authority
METAS-cert, Bern-Wabern, Švýcarsko

výše uvedený předmět prohlášení **splňuje** za podmínek obvyklého a výrobcem určeného použití
základní technické a metrologické požadavky na něj kladené a je bezpečný a zdravotně nezávadný.
Při výrobě předmětu prohlášení je v celém procesu uplatňován certifikovaný systém managementu
jakosti podle UNI EN ISO 9001:2008, Certif.No. CERT-03153-98-AQ-TRI-SINCERT.

Datum, místo vydání : Brno, 21.9.2012

Ing. Jaroslav Salava
Ředitel společnosti