

Prohlášení o shodě

„GALMET Sp. z o.o." Sp. K.
48-100 Głubczyce, Raciborska 36

Prohlašuje, že zásobníky teplé vody:

SG(S) 100; SG(S) 120; SG(S) 140; SG(S) 200; SG(S) 300; SG(S) 400; SG(S) 500;
SG(S) 700; SG(S) 1000; SG(S) 1500

Účel a oblast použití:

Zásobníky pro skladování a ohřev teplé vody.

Tloušťka stěn pláště a dna a materiál, ze kterého byla nádrž vyrobena:

Typ	Průměr [Ø]	Dna	Materiál	Plášť	Materiál
		Tloušťka		Tloušťka	
SG(S) 100	400	2,0	S235JR	2,0	S235JR
SG(S) 120	400	2,0		2,5	
SG(S) 140	400	2,0		2,5	
SG(S) 200	550	3,0		2,5	
SG(S) 300	550	3,0		2,5	
SG(S) 400	600	3,5		3,0	
SG(S) 500	630	3,5		3,0	
SG(S) 700	708	3,5		3,8	
SG(S) 1000	900	5,0		4,8	
SG(S) 1500	900	5,0		4,8	

Výrobky, na které se toto prohlášení vztahuje, jsou vyrobeny v souladu s následujícími směrnice:

Směrnice o tlakových zařízeních (PED): 2014/68/UE

Głubczyce 19.07.2016

(Místo a datum)

PREZES Zarządu
Stanisław Galara

(Podpis oprávněné osoby)

Prohlášení o shodě

„GALMET Sp. z o.o." Sp. K.
48-100 Głubczyce, Raciborska 36

Prohlašuje, že zásobníky teplé vody:

SGW(S) Mini Tower 100; SGW(S) Mini Tower 120; SGW(S) Mini Tower 140; SGW(S) horizontální 140; SGW(S) Tower 200; SGW(S) Tower Slim 200; SGW(S) horizontální 200; SGW(S) Tower Slim 250; SGW(S) Tower 300; SGW(S) Tower Slim 300; SGW(S) horizontální 300; SGW(S) Tower 400; SGW(S) Tower 500; SGW(S) Big Tower 700; SGW(S) Tower Slim 800; SGW(S) Big Tower 1000; SGW(S) Tower Slim 1000; SGW(S) Big Tower 1500

Účel a oblast použití:

Zásobníky pro skladování a ohřev teplé vody.

Tloušťka stěn pláště a dna a materiál, ze kterého byla nádrž vyrobena:

Typ	Průměr [Ø]	Dna	Materiál	Plášť	Materiál
		Tloušťka		Tloušťka	
SGW(S) Mini Tower 100	400	2,0	S235JR	2,2	S235JR
SGW(S) Mini Tower 120	400	2,0		2,2	
SGW(S) Mini Tower 140	400	2,0		2,2	
SGW(S) horizontální 140	400	2,5		2,5	
SGW(S) Tower Slim 200	500	3,0		2,5	
SGW(S) Tower 200	550	3,0		2,5	
SGW(S) horizontální 200	550	3,0		2,5	
SGW(S) Tower Slim 250	500	3,0		2,5	
SGW(S) Tower Slim 300	500	3,0		2,5	
SGW(S) Tower 300	550	3,0		2,5	
SGW(S) horizontální 300	550	3,0		3,0	
SGW(S) Tower 400	600	3,5		3,0	
SGW(S) Tower 500	630	3,5		3,0	
SGW(S) Big Tower 700	708	3,5		3,8	
SGW(S) Tower Slim 800	790	4,8		4,8	
SGW(S) Big Tower 1000	900	5,0		4,8	
SGW(S) Tower Slim 1000	790	4,8		4,8	
SGW(S) Big Tower 1500	900	5,0		4,8	

Výrobky, na které se toto prohlášení vztahuje, jsou vyrobeny v souladu s následujícími směrnice:

Směrnice o tlakových zařízeních (PED): 2014/68/UE

Głubczyce 19.07.2016

(Místo a datum)

PREZES Zarządu
Stanisław Galar

(Podpis oprávněné osoby)

Prohlášení o shodě

„GALMET Sp. z o.o." Sp. K.

48-100 Głubczyce, Raciborska 36

Prohlašuje, že zásobníky teplé vody:

SGW(S)B Tower Biwal 200; SGW(S)B Tower Biwal Slim 200; SGW(S)B Tower Biwal 250; SGW(S)B Tower Biwal Slim 250; SGW(S)B Tower Biwal 300; SGW(S)B Tower Biwal Slim 300; SGW(S)B Tower Biwal 400; SGW(S)B Tower Biwal 500; SGW(S)B Tower Biwal 700; SGW(S)B Tower Biwal Slim 800; SGW(S)B Tower Biwal 1000; SGW(S)B Tower Biwal Slim 1000; SGW(S)B Tower Biwal 1500;

Účel a oblast použití:

Zásobníky pro skladování a ohřev teplé vody.

Tloušťka stěn pláště a dna a materiál, ze kterého byla nádrž vyrobena:

Typ	Průměr [Ø]	Dna	Materiál	Plášť	Materiál
		Tloušťka		Tloušťka	
SGW(S)B Tower Biwal Slim 200	500	3,0	S235JR	2,5	S235JR
SGW(S)B Tower Biwal 200	550	3,0		2,5	
SGW(S)B Tower Biwal Slim 250	500	3,0		2,5	
SGW(S)B Tower Biwal 250	550	3,0		2,5	
SGW(S)B Tower Biwal Slim 300	500	3,0		2,5	
SGW(S)B Tower Biwal 300	550	3,0		2,5	
SGW(S)B Tower Biwal 400	600	3,5		3,0	
SGW(S)B Tower Biwal 500	630	3,5		3,0	
SGW(S)B Tower Biwal 700	708	3,5		3,8	
SGW(S)B Tower Biwal Slim 800	790	4,8		4,8	
SGW(S)B Tower Biwal 1000	900	5,0		4,8	
SGW(S)B Tower Biwal Slim 1000	790	4,8		4,8	
SGW(S)B Tower Biwal 1500	900	5,0		4,8	

Výrobky, na které se toto prohlášení vztahuje, jsou vyrobeny v souladu s následujícími směrnice:

Směrnice o tlakových zařízeních (PED): 2014/68/UE

Głubczyce 19.07.2016

(Místo a datum)

PREZES Zarządu

Stanisław Galara

(Podpis oprávněné osoby)