



ARMEX Brno, s.r.o., Hviezdoslavova 55, 627 00 Brno, Česká Republika

Zapsaná v rejstříku u KOS v Brně, OR oddíl C, vložka 13166, IČO: 49455796

PROHLÁŠENÍ O SHODĚ

Podle § 13 zákona č. 22/1997 Sb. ze dne 24. ledna 1997

Název výrobku:	Ventil uzavírací
Označení výrobku:	VC61-10EN, max. PN 40, max. DN 400 (V30 111 540)
Popis a určení výrobku:	Uzavírací ventil slouží k úplnému uzavření nebo otevření průtoku provozního média, kterým je vzduch, voda čistá i znečištěná, pára a mírně agresivní chemické látky za teploty od -15°C do 400°C.

Toto prohlášení je vydáno dle nařízení evropského sdružení 97/23/CE o tlakových zařízeních a podle zákona č. 22/1997 Sb. ve znění 71/2000 o technických požadavcích na výrobky a o změně a doplnění zákonů § 7 nařízení vlády č. 182/1999 Sb., kterým se stanoví technické požadavky na tlaková zařízení.

Bylo provedeno posouzení shody vlastností výrobku podle směrnice **97/23/ES, příloha III, Modul H** provedené Zákonem č. 22/1997 Sb. v platném znění.

Výrobce **YONGJIA VCEN Valve Co., Ltd.** je oprávněn používat označení:

CE 0036

Certifikát č.: DGR-0036-QS-1024-13 vydaný TÜV SÜD Industrie Service GmbH, 68167 Mannheim

Tímto potvrzujeme, že výše uvedené tlakové zařízení splňuje veškeré požadavky výše uvedených zákonů a NV a jsou za podmínek obvyklého použití bezpečné.



v Brně dne 1.3.2013

Kamil Salcburger