

č. 2681+ 6221F

ŠOUPÁTKA PRO DOMOVNÍ PŘÍPOJKY – kombinované navrtávací ISO šoupátko (DELRIN) + napojovací ISO tvarovka

Typové provedení:

2681- navrtávací šoupátko POM (DELRIN)

6221F - napojovací ISO tvarovka POM

Dimenze:

DN 1" s napojovacími ISO tvarovkami 6221F o průměru 25, 32, 40, 50 a 63 mm, závitové napojení 2", PN 16.

Provedení:

Z polyacetátové pryskyřice POM s obchodním názvem DELRIN s vyměnitelnými ISO konci

Použití:

Šoupátko je určeno pro pitnou vodu a odpadní vodu netečnou k elastomeru, pro ostatní media pouze po souhlasu výrobce. Lze ho použít pro běžný provoz za standardních podmínek. Šoupátko je určeno na boční navrtávku v kombinaci s 2" výstupem navrtávacího pasu. Průměr navrtávky je 1". Konce ISO výstupů jsou vyměnitelné v několika dimenzích.

Objednávání:

Při objednávce je nutno uvést obj.č. , DN, průměr napojovací ISO tvarovky, počet ks.

Manipulace:

Šoupátko je třeba skladovat tak, aby nedošlo k jeho znečištění, zejména jeho vnitřních částí, jinak nevyžaduje zvláštní opatření při manipulaci. Šoupátko není určeno k regulaci tlaku a jeho funkce je zajištěna pouze v poloze úplného uzavření nebo otevření.

Způsob montáže:

Šoupátko se použije jako uzávěr při navrtávání pod tlakem. **Navrtávací pas musí mít výstup 2"**. K napojení navrtávací soupravy HAWLE slouží dvojité redukční vsuvka (5940). Navrtání je jednotné v dimenzi 1". Po navrtání se šoupátko opatří požadovaným výstupem ISO pro příslušné DN potrubí. Závit mezi navrtávacím pasem a šoupátkem utěsnit běžným způsobem, závit mezi šoupátkem a napojovací koncovkou není třeba těsnit. Pro zasunutí PE (PVC) trubky je třeba provést úkos vnější hrany, pro beztlakové a podtlakové potrubí je třeba použít podpěrné pouzdro k.č. 6031. Při tloušťce trubky do 3 mm je nutné použít podpěrné pouzdro vždy. Při použití rozpěrného pouzdra není třeba srážet hranu trubky. Doporučuje se změřenou hloubku zasunutí označit na trubce ryskou, aby byla jistota plného zasunutí a tím správná funkce ISO spoje (montáž a demontáž ISO spoje jsou popsány v kapitole Tvarovka ISO. Trubku je nutno zasunout až na doraz.

Upozornění: Závit 2" do navrtávacího pasu je nutné vytěsnit jako u běžného závitového spoje.

Způsob uložení:

Šoupátko je určeno k běžnému uložení do země. Šoupátko z delrinu (POM) není vhodné použít v místech dlouhodobě vystavených UV záření a není vhodné pro vodu s vyšším obsahem chloru, tj. s obsahem chloru 2x převyšujícím normu pro pitnou vodu.

Údržba:

Šoupátko nevyžaduje zvláštní údržbu. Pravidelná údržba se řídí místními podmínkami, jako je kvalita media, popř. místo uložení.

Ostatní technické údaje:

Ovládání šoupátka je pomocí zemní soupravy. Plášť zemní soupravy se na šoupátko připevní pomocí strmého závitu. Doporučujeme použít teleskopickou zemní soupravu, která umožňuje plynulé nastavení hloubky a zároveň šoupátko chrání před účinky nevhodného svislého zatížení zemní soupravy.

Záruka:

Záruka se vztahuje na šoupátka domovní přípojky pouze s originálním Hawle příslušenstvím.

Č.2491

VENTIL DOMOVNÍ PŘÍPOJKY S VYPOUŠTĚNÍM

<i>Typové provedení:</i> 2491 - ventil se samočinným vyprazdňováním
<i>Dimenze:</i> DN 3/4" - 2", PN 16
<i>Provedení:</i> Ventil s vnitřními závitovými výstupy a odtokem pro vyprazdňování. Povrchová úprava vně i uvnitř je provedena navrstvením epoxidové barvy tzv. vířivým slinováním. Tím je zajištěna dokonalá těžká antikorozní ochrana.
<i>Zvláštnosti:</i> Samočinné vyprazdňování po úplném uzavření.
<i>Použití:</i> Ventil je určen pro pitnou vodu, pro ostatní media pouze po souhlasu výrobce. K řádné funkci je zapotřebí dodržovat zásadu, že ventil musí být vždy v poloze 100% otevřeno nebo 100% uzavřeno. V opačném případě bude docházet k nežádoucímu úniku vody, nebo nedojde k vyprázdnění. Po úplném uzavření dojde k vypuštění media ve ventilu a za ventilem.
<i>Objednávání:</i> Při objednávce je nutno uvést obj.č. , DN a počet ks.
<i>Manipulace:</i> Ventil je třeba skladovat tak, aby nedošlo k jeho znečištění, zejména jeho vnitřních částí, jinak při manipulaci nevyžaduje zvláštní opatření. Ventil není určen k regulaci tlaku a jeho funkce je zajištěna pouze v poloze úplného uzavření nebo otevření.
<i>Způsob montáže:</i> Při montáži je nutné dbát na správnou orientaci namontovaného ventilu. Směr toku je vyznačen šipkou přímo na odlitku. Závit je třeba vytěsnit běžným způsobem. Při instalaci je nutné vhodným způsobem zajistit odtok vyprazdňované vody.
<i>Způsob uložení:</i> Ventil je určen k běžnému uložení do země nebo do šachty a na povrch. Po vyprázdnění není chráněno proti zpětnému vniknutí spodní vody!
<i>Údržba:</i> Ventil nevyžaduje zvláštní údržbu. Pravidelná údržba se řídí místními podmínkami, jako je kvalita media, popř. místo uložení.
<i>Ostatní technické údaje:</i> Ovládání ventilu je pomocí vhodného ručního kolečka, nebo pomocí zemní soupravy. Plášť zemní soupravy se na ventil připevňuje pomocí strmého závitu. Doporučujeme použít teleskopickou zemní soupravu, která umožňuje plynulé nastavení hloubky a zároveň ventil chrání před účinky nevhodného svislého zatížení zemní soupravy. Při poškození epoxidové vrstvy se doporučuje její oprava opravným lakem.

č. 3151 + 6221F

VENTILY PRO DOMOVNÍ PŘÍPOJKY – kombinovaný rohový ISO ventil (DELRIN) + napojovací ISO tvarovka

Typové provedení:

3151 – POM (DELRIN) ISO ventil v rohovém provedení

6221F – napojovací ISO tvarovka POM

Dimenze:

DN 1" s napojovacími ISO tvarovkami 6221F o průměru 25, 32, 40, 50, 63 mm, závitové napojení 2", PN 16.

Provedení:

Z polyacetátové pryskyřice POM s obchodním názvem DELRIN s vyměnitelnými ISO konci, rohové provedení.

Použití:

Ventil je určen pro pitnou vodu a odpadní vodu netečnou k elastomeru, pro ostatní media pouze po souhlasu výrobce. Lze ho použít pro běžný provoz za standardních podmínek. Ventil je určen pro vrchní navrtávku v kombinaci s 2" výstupem navrtávacího pasu. Konce ISO výstupů jsou vyměnitelné v několika dimenzích.

Objednávání:

Při objednávce je nutno uvést obj.č. , DN, průměr napojovací ISO tvarovky, počet ks.

Manipulace:

Ventil je třeba skladovat tak, aby nedošlo k jeho znečištění, zejména jeho vnitřních částí, jinak nevyžaduje zvláštní opatření při manipulaci. Ventil není určen k regulaci tlaku a jeho funkce je zajištěna pouze v poloze úplného uzavření nebo otevření.

Způsob montáže:

Ventil se použije jako uzávěr při vrchní navrtávce, při vrtání pod tlakem je třeba použít speciální navrtávací pas s uzávěrem. **Navrtávací pas musí mít výstup 2".**

Průřez ventilu je jednotný 1", výstup lze zvolit libovolně vhodnou volbou fitinky ISO. Závit mezi navrtávacím pasem a ventilem utěsnit běžným způsobem, závit mezi ventilem a napojovací koncovkou není třeba těsnit.

Pro zasunutí PE (PVC) trubky je třeba provést úkos vnější hrany trubky, pro beztlakové a podtlakové potrubí je třeba použít rozpěrné pouzdro obj.č.6031. Při tloušťce trubky do 3 mm je nutné použít rozpěrné pouzdro vždy.

Při použití rozpěrného pouzdra není třeba srážet hranu trubky. Doporučuje se změřenou hloubku zasunutí označit na trubce ryskou, aby byla jistota plného zasunutí a tím správná funkce ISO spoje (montáž a demontáž ISO spoje jsou popsány v kapitole Tvarovka ISO. Trubku je nutno zasunout až na doraz.

Upozornění: Závit 2" do navrtávacího pasu je nutné vytěsnit jako u běžného závitového spoje.

Způsob uložení:

Ventil je určen k běžnému uložení do země. Ventil z DELRINU (POM) není vhodné použít v místech dlouhodobě vystavených UV záření a není vhodný pro vodu s vyšším obsahem chloru, tj. s obsahem chloru 2x převyšujícím normu pro pitnou vodu.

Údržba:

Ventil nevyžaduje zvláštní údržbu. Pravidelná údržba se řídí místními podmínkami, jako je kvalita media, popř. místo uložení.

Ostatní technické údaje:

Ovládání ventilu je pomocí zemní soupravy. Plášť zemní soupravy se na ventil připevní pomocí strmého závitu. Doporučujeme použít teleskopickou zemní soupravu, která umožňuje plynulé nastavení hloubky a zároveň ventil chrání před účinky nevhodného svislého zatížení zemní soupravy.