

**5/2024**

PROHLÁŠENÍ O SHODĚ

dle ustanovení §12 zákona č. 22/1997 Sb. o technických požadavcích na výrobky v platném znění, dle §13 NV ČR č. 163/2002 Sb. ve znění NV ČR č. 312/05 Sb., dle ustanovení § 5 zákona č. 258/2000 Sb. o ochraně veřejného zdraví a Vyhlášky MZd č. 409/2005 Sb. o hygienických požadavcích na výrobky přicházející do přímého styku s vodou a na úpravu vody

Výrobce:

Obchodní firma: LUNA PLAST, a.s.
Sídlo: Hořín 93, 276 01 Mělník
IČ: 255 46 945, zapsáno u Městského soudu v Praze, spis. zn. B 6016

Výrobek:

Potrubí – EXTRA COAT EC108010

EXTRA COAT EC108010 pro tlakové rozvody pitné vody, vody pro všeobecné účely, kanalizační přípojky a stokové sítě, tlakové a podtlakové kanalizace

Materiál:

vnější vrstva: Borsafe HE3494-LS-H, Borsafe HE3493-LS-H, HOSTALEN CRP 100 RESIST CR W blue, , ELTEX TUB 124 N6000, ELTEX TUB 124 N8000 TS DOQ

střední vrstva: ELTEX TUB 121, FINATHENE XS 10 B, Borsafe HE3490-LS, Hostalen CRP100 Black, Sabic VESTOLEN A 6060 R 10000, Sabic P6006AD black, LITEN PL62-005

vnitřní vrstva: BorSafe HE3493-LS-H

Tlakové potrubí EXTRA COAT 108010 je vhodné pro použití na rozvody podzemních požárních vodovodů za dodržení všech platných souvisejících norem pro pokládku i s využitím elektrotvarovek s certifikátem FM Global.

Určené pro pokládku bez pískového lože, bezvýkopové technologie a výkopové technologie bez obsypu, třída těžitelnosti hornin I. – IV. dle ČSN 73 6133 v platném znění.

Varianty: d 32 mm - d 1200 mm; PN 10, PN 16 (PN 6 – PN 25 na objednávku)

Seznam použitých předpisů:

Nařízení vlády č. 163/2002 Sb. ve znění Nařízení vlády č. 312/2005 Sb.

Použitý způsob posouzení shody:

postup podle § 5 Nařízení vlády č. 163/2002 Sb., ve znění Nařízení vlády č. 312/2005 Sb.

Autorizovaná osoba podílející se na posouzení shody:

Obchodní firma: Institut pro testování a certifikaci, a.s.
Sídlo: třída Tomáše Bati 299, 764 21 Zlín - Louky
IČ: 479 10 381 zapsáno u Krajského soudu v Brně, spis. zn. B 1002

Číslo autoriz. osoby: AO 224

Certifikát č.: 12 0205 V/AO/g ze dne 31. 10. 2023

Protokol o certifikaci: 795200069/2023 ze dne 31. 10. 2023

Hodnocení výluhových testů provedl dle vyhl. č. 409/2005 Sb. Zdravotní ústav se sídlem v Ostravě, protokol o požadavcích na výrobky pro přímý a trvalý styk s pitnou vodou č. 64378/2021 ze dne 8. 12. 2021.

Potvrzujeme na vlastní zodpovědnost, že vlastnosti výrobků specifikovaných v tomto prohlášení jsou ve shodě se základními požadavky nařízení vlády č. 163/2002 Sb. ve znění nařízení vlády č. 312/2005 Sb., že výrobek je za podmínek obvyklého (případně výrobcem určeného) použití bezpečný a že byla přijata opatření k zabezpečení shody všech výrobků uváděných na trh s technickou dokumentací a se základními požadavky.

V Mělníku dne 3. 1. 2024

Jméno odpovědné osoby:

Petr Novotný – předseda představenstva

Podpis odpovědné osoby:

