

My, IMI Climate Control (IMI International Sp. Z o.o), Olewin 50A, 32-300 Olkusz, Poland na výhradní odpovědnost výrobce tímto prohlašujeme, že:

Produkt:	Zamýšlené použití:
TA-NANO, TA-NANO PLUS	Tlakově nezávislý vyvažovací a regulační ventil (PIBCV)

je/jsou v souladu s příslušnými harmonizačními právními předpisy Unie:

Ref. č.:	Název:
Směrnice 2014/68/EU	Evropská směrnice pro tlaková zařízení (PED)

Důležité informace:			
Typ:	PED kategorie:	Modul posuzování shody	Označení CE
DN 10-25, PN 25	Čl. 4 a 3	SEP	NE

a s příslušnými harmonizovanými a jinými použitými normami nebo technickými specifikacemi:

Ref. č.:	Název:
ČSN EN ISO 228-1:2003	Trubkové závitky pro spoje netěsnící na závitech - Část 1: Rozměry, tolerance a označování.
EN 1982:2017	Měď a slitiny mědi - Ingoty a odlitky.
ČSN EN 12266-1:2012	Průmyslové armatury - Zkoušení kovových armatur - Část 1: Tlakové zkoušky, postupy zkoušek a přijímací kritéria - Závazné požadavky.

Olkusz, 03.07.2025

Piotr Król
Manažer kvality

