Centrum stavebního inženýrství a.s. Praha
Centre of Building Construction Engineering Prague
Akreditované zkušební laboratoře, Autorizovaná osoba,
Oznámený subjekt, Certifikační orgán
Accredited Test Laboratories, Authorised Body,
Notified Body, Certification Body
Pražská 16, 102 00 Praha 10

V 3048

Oznámený subjekt 1390, Notified Body 1390

OSVĚDČENÍ O STÁLOSTI VLASTNOSTÍ

Certificate of constancy of performance

č. 1390-CPR-0350/12/P

v souladu s Nařízením Evropského parlamentu a Rady (EU) č. 305/2011 ze dne 9. 3. 2011, (nařízení o stavebních výrobcích - CPR) ve znění pozdějších úprav se vydává toto osvědčení pro stavební výrobky

Průmyslově vyráběné izolační výrobky z minerálních vláken pro zařízení budov a průmyslové instalace dle deklarace uvedené v příloze tohoto certifikátu

Izoltherm –izolační pouzdra bez polepu
Izoltherm AL – izolační pouzdra s polepem vyztuženým Al fólií

uvedené na trh pod jménem výrobce : **Thermica plus spol. s r.o.**
Jablonecká 42/35
460 01 Liberec 5 – Kristiánov

IČO : 25428616

a vyrobené ve výrobním závodě: **Thermica plus spol. s r.o.**
Generála Svobody 603/75
460 01 Liberec

Toto osvědčení prokazuje, že všechna ustanovení týkající se posuzování a ověřování stálosti vlastností popsaná v příloze ZA normy

EN 14 303:2009+A1:2013

podle systému 1 pro vlastnosti uvedené v tomto osvědčení byla uplatněna, a že řízení výroby u výrobce zajišťuje stálost

vlastností stavebního výrobku

Toto osvědčení bylo poprvé vydáno 07. 11. 2012 jako certifikát podle CPD a zůstává v platnosti, dokud se harmonizovaná norma, stavební výrobek, postupy posuzování a ověřování stálosti vlastností ani výrobní podmínky v místě výroby výrazně nezmění, nebo pokud oznámený subjekt pro osvědčení výrobku nepozastaví nebo nezruší platnost tohoto osvědčení.

Razítko oznámeného subjektu 1390

CENTRUM STAVEBNÍHO INŽENÝRSTVÍ a.s. OZNÁMENÝ SUBJEKT 1390 ÚNMZ 1

Praha, 10. 01. 2018

Ing. Petr Kučera, CSc.
zástupce Oznámeného subjektu 1390

Centrum stavebního inženýrství a.s. Praha
Centre of Building Construction Engineering Prague
Akreditované zkušební laboratoře, Autorizovaná osoba,
Oznámený subjekt, Certifikační orgán
Accredited Test Laboratories, Authorised Body,
Notified Body, Certification Body
Pražská 16, 102 00 Praha 10

V 3048

příloha k osvědčení o stálosti vlastností č. 1390–CPR–0350/12/P

Certifikát se vztahuje na následující výrobky z výrobního závodu Thermica plus spol. s r.o., Generála Svobody 603/75, 460 01 Liberec

tabulka č. 1

obchodní název	tepelná vodivost $W.m^{-1}.K^{-1}$	třída reakce na oheň	kód značení ve smyslu ČSN EN 14 303
Izoltherm AL	viz tabulka č. 2	$A2_L$-s1,d0	MW-EN-14 303-T*)-ST(+)620-WS1-CL10-MV1
Izoltherm		$A1_L$	MW-EN-14 303-T*)-ST(+)620-WS1-CL10

tabulka č. 2

střední teplota t°C	10	50	100	150	200	250	300
tepelná vodivost $W.m^{-1}.K^{-1}$	0,040	0,044	0,055	0,068	0,087	0,110	0,136

*) v závislosti na vnějším průměru pouzdra
T8 pro Do < 150mm
T9 pro Do ≥ 150 mm

Razítko Notifikované osoby 1390

Praha, 10. 01. 2018

CENTRUM STAVEBNÍHO INŽENÝRSTVÍ, a.s. OZNÁMENÝ SUBJEKT 1390 ÚNMZ 1

Ing. Petr Kučera, CSc.
zástupce Notifikované osoby 1390